



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВ0

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00029
(номер сертификата соответствия)

000117
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ОГРН 1047796256694
129110, г. Москва, улица Гиляровского, д. 47, стр. 5, Россия, тел. 84959255575

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»
142113, МО, д. Большое Толбино, ул. Промышленная, д.1 стр. 3, Россия,
тел. 84959255575

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью
"Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении
компетентности № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2016г., 107589, г.
Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Грунт-эмаль алкидно-уретановая универсальная «ТАIKOR Top 470»,
выпускаемый по ТУ 2313-101-72746455-2016.
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ
12.1.044-89 (п.п. 4.18, 4.20)
(См. приложение – бланк № 000070)

код ТН ВЭД ЕАЭС

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д17-03-14/1 от 14:03:17 г. ИЛ ООО "Ланта
Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК
ИДВ00.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2016 г, 107589, г. Москва, ул.
Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ СДСГК RU.ОС05.К05314 от 20.01.2017 г. выдан ОС АНО «Калуга-
Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС05 от
12.01.2015 г

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.03.2017 г. по 15.03.2020 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Иванова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00029
(номер сертификата соответствия)

000070
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Иванова