

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03658

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007415

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы". Адрес: 129110, г.Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5. ОГРН: 1047796256694. Телефон: +74956812793. Факс: +74959258155. E-mail: info@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Антикоррозийные защитные покрытия". Адрес: 142113, Московская область, Подольский район, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная д.1, стр.3. ОГРН: 1067746276333. Телефон: +74959255575. Факс: +74959258155. E-mail: info@tn.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия защитные ТАIKOR. Номенклатура согласно приложению (бланк 0006202). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3208 20 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), Класс пожарной опасности строительных материалов согласно приложению (бланк 0006202).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 3876-С/ТР от 11.04.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИФ17.К00335 от 14.11.2013 г. по 14.11.2016 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества АНО "АКАДЕММАШ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.13ИФ17. Решения о подтверждении действия сертификата соответствия № 721-АК-2014 от 13.14.2014 г., № 601-АК-2015 от 23.10.2015 г., ОС АНО "АКАДЕММАШ".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2016 по 11.04.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев
инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ25.В.03658

(обязательная сертификация)

№ 0006202

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------------------|---|--|
| 23 1252 3208 20 900 9 | Покрытие защитное двухкомпонентное эпоксидное (компонент А – основа, компонент В – отвердитель) ТАIKOR Primer 150, толщина от 0,05 мм до 0,8 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа Т2 по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП1. | ТУ 2312-099-72746455-2016 |
| 23 1272 3208 20 900 9 | Покрытие защитное двухкомпонентное полиуретановое ТАIKOR Top 425 (компонент А – основа, компонент В – отвердитель), толщина от 0,05 мм до 0,5 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа Т2 по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП1. | ТУ 2312-100-72746455-2016 |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature in blue ink)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Э.М. Зуев

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

А.А. Козарицкий

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ